

GCP-09CRA, GCP-12HRA

КОД	Описание неисправности
E0	Сбой EEPROM платы индикации
E1	Неисправен воздушный термистор (T1)
E2	Неисправен трубный термистор испарителя (T2)
E3	Неисправен трубный термистор конденсатора (T3)
E4	Ошибка связи между платой управления и платой индикации
E7	Неисправна плата управления
E8	Неисправен мотор вентилятора
EC	Обнаружена утечка хладагента
P1	Переполнение дренажного поддона